



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NÚMERO PLEJ/LXIII/015/2024
“MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO
JUÁREZ”**



APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:21 horas del día 29 de abril de 2024, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado, en el domicilio ubicado en Av. Hidalgo No. 222 Zona Centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la Licitación PLEJ/LXIII/015/2024, denominada: “**MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO JUÁREZ**” se hace constar la presencia de las siguientes personas:

ASISTENTES. **Norberto Vidaurri Coronado**, en representación del Órgano Interno de Control y del Comité de Adquisiciones; **Víctor Mauricio Díaz Hernández**, en representación del área requirente y **Adrián Alejandro García Aviña**, en representación de la Unidad Centralizada de Compras.

También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados:

No.	Nombre o razón social	Representante legal
1	ISD Soluciones de TIC S.A. de C.V.	Eduardo García Tovar Quezada
2	A.R. Tecnología y Soluciones S. de R.L. de C.V.	José Eduardo Castillo Coronel

DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente **ACTO** sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto de la siguiente manera:

RAZÓN SOCIAL: HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.

1.- Capítulo VIII, A. Personas Morales, punto 4. Se solicita a la convocante se acepte presentar copia certificada de la identificación de nuestro representante legal, ya que actualmente estamos participando en diferentes procesos licitatorios, ¿se acepta nuestra petición?

R. Se acepta.

2.- Solicitamos a la convocante pueda compartir la ubicación, marca, modelo de los siguientes equipos listados en el anexo 1 y que en la visita de campo no se visualizaron e comentó que si debemos considerar: 2 switches de red y equipos UPS

R. 1 Switch planta baja, otro en 5 piso.

3.- Solicitamos a la convocante puede compartir el listado total de cámaras y su modelo, dado que debemos considerar equipo sustituto en caso de falla.

R. 29 cámaras 28 fijas y 1 ptz. Marca Hi-vision.

4.- Solicitamos a la convocante confirmar si el equipo considerado en la póliza solo corresponde a las cámaras y si debemos suministrar en caso de falla una cámara con mismo modelo a se puede instalar de manera temporal un equipo similar o en su caso nos comparta los modelos de las cámaras y cuentan con soporte y garantía vigente ante el fabricante

R. Los reemplazos temporales o de equipo deben ser con equipo igual o superior.

5.- El sistema VMS con el que cuenta la dependencia es IVMS-4200, mismo que no tiene costo; por lo anterior: ¿En la propuesta de póliza de servicio debemos considerar soporte y atención de fallas, cambios y reportes de esta plataforma?

R. Es correcto, es parte de la operación integral del sistema de video vigilancia.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NÚMERO PLEJ/LXIII/015/2024
"MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO
JUÁREZ"



6.- En caso de no contar con soporte y garantía de todos o algunos de los equipos a considerar en la póliza, la dependencia puede confirmar si, ¿debemos contratar soporte extendido o ampliación de garantía ante el fabricante que corresponda?

R. El proveedor debe proponer su estrategia de soporte para los equipos

7.- En la visita a campo, la dependencia confirmo la reubicación de 5 cámaras dentro del mismo edificio, nos puede confirmar si debemos incluir material como cableado, conectores y tubería para esta reubicación, en caso afirmativo solicitamos nos indique el tipo de cableado y ductos (tipo de tubería y diámetro) a considerar; Así como si la ubicación final y distancias a SITE o IDF de cada cámara a reubicar

R. Si, se debe incluir todo lo necesario para la reubicación de las cámaras, la tubería deberá ser ajuste o pvc pared delgada, pases de losa y/o muro, resanes y material de red.

8.- En la visita a campo, la dependencia comentó el considerar el mantenimiento y cobertura de la póliza para las pantallas y teclado con Joystick del centro de monitoreo; sin embargo, en el listado del anexo 1 no aparecen estos equipos. Solicitamos a la convocante nos confirme si debemos integrar estos equipos a la póliza y si estos deben considerarse con stock de refacciones, ya que por el tipo de equipo puede encarecer la póliza

R. Si, se deben considerar todos los equipos dentro del listado en el anexo 1, las pantallas, workstation, joystick de la estación de monitoreo.

9.- Solicitamos a la convocante nos indique el periodo y vigencia de la póliza requerida

R. 12 Meses.

10.- Solicitamos a la convocante que en su beneficio y mejora de atención y derivado que en el Anexo 1 de las bases requieren una mesa de ayuda 7x24, con un tiempo de atención de 4hrs y con atención en sitio por ingenieros en esquema 8x5xNBD, sea indispensable que el proveedor adjudicado, cuente con al menos:

Ingenieros con conocimientos avanzados y certificados para atender las necesidades de las soluciones que tiene la convocante, específicamente HIKVISION,

Portal donde sea posible dar de alta, así como dar seguimiento a los reportes levantados en el sistema (tickets)

Número telefónico único para levantar reportes de fallas en un esquema 24x7x365 o bien correo electrónico

Evidencia con fotografía con contar con la mesa de ayuda y atención telefónica local (Zona metropolitana de GDL) propia y no de terceros

Procedimiento de escalación de fallas, sin exceder de 4 (cuatro) niveles

Que el personal de la mesa de ayuda cuente con procesos eficientes, basados en las mejores prácticas del mercado a través de ITIL v3.0 o superior para la atención de incidentes y para ello incluye constancia de al menos dos ingenieros certificados en ITIL como Foundation

R. Deberá presentar su estrategia, se evaluará cada propuesta y deberán respaldar los conocimientos del personal que realizará los servicios con certificados que lo acrediten.

11.- Solicitamos a la convocante que confirme que al referirse como atención en sitio 8x5, es que nuestros ingenieros se presenten en las instalaciones de la dependencia en un término máximo de 4hr para la atención a la falla reportada y que en caso de que la falla se reciba en nuestra mesa de ayuda fuera de horario 8x5 se atienda al siguiente día hábil. ¿Es correcta nuestra apreciación?

R. No es correcto, se requiere atención en máximo 4 hrs. a partir del reporte.

12.- Solicitamos a la convocante nos confirme si el tiempo de repuesta requerido de 4hrs. Se refiere al tiempo que se acepta en que nuestros ingenieros atiendan la falla; y que el tiempo de solución dependerá de la misma falla y tiempos considerados en la garantía propuesta, ¿Es correcta nuestra apreciación?

R. Es correcto, se atenderá en máximo 4 hrs. a partir del reporte.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NÚMERO PLEJ/LXIII/015/2024
“MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO
JUÁREZ”**



13.- Entendemos que, en nuestra propuesta de servicios podemos considerar y sugerir mejoras al sistema actual de CCTV, así como debemos proponer un alcance de garantía diferenciado; mismo que será evaluado por la dependencia, ¿es correcta nuestra apreciación?

R. Es correcto, deberá hacer propuesta conforme lo solicitado en bases

14.- En caso afirmativo a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante nos puedan confirmar el techo presupuestal para esta partida; derivado en que no se menciona ningún alcance o SLA (nivel de servicio) en el anexo 1 y aunado a que en la visita de campo se mencionó que nosotros debemos proponer este alcance. ¿Nos pueden compartir este dato?

R. Cada proveedor deberá realizar su propuesta. El techo presupuestal es irrelevante para la presentación de la misma.

RAZÓN SOCIAL: ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV

1.- Anexo 1, página 20. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare, la póliza tendrá una vigencia de 1 año ¿es correcta nuestra apreciación?

R. Es correcto

2.- Anexo 1, página 20. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda compartir los días y horarios en los que se podrá trabajar en los mantenimientos preventivos.

R. Lunes a viernes de 9am a 5pm

3.- Anexo 1, página 20. Se requiere mantenimiento a equipos UPS, para poder elaborar una propuesta conforme a los requerimientos de la convocante solicitamos amablemente nos comparta: Cantidad de equipos UPS a considerar y la capacidad de los mismos (VA,Watts).

R. Dos equipos ups de 3,000 watts

4.- Anexo 1, página 20. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si, ¿los equipos UPS se encuentran operado correctamente? y/o ¿Qué cantidad de equipos que han presentado falla?

R. Ambos equipos operan correctamente, pero se deberá garantizar su operación durante la vigencia de la póliza

RAZÓN SOCIAL: AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.

1.- ¿Solicitamos a la convocante nos informe si otorgara anticipo, de ser así en que porcentaje sería?

R. Cada proveedor participante deberá manifestar si requiere anticipo. De requerir anticipo, solo podrá otorgarse hasta un 50% de anticipo al proveedor adjudicado, previa fianza que cubra el 100% del anticipo solicitado.

2.- Solicitamos a la convocante nos indique sin las Propuestas pueden ser presentadas por una persona presentado Carta Poder Simple.

R. Es correcto.

3.- Solicitamos a la convocante nos indique si el anexo 4 (Inventario de Miembros y representantes y anexo 7 (Interés de participar en licitación) deben de ir dentro o fuera del sobre.

R. Dentro del sobre

4.- Solicitamos a la convocante nos indique que documentos deben de ir fuera del sobre para la presentación de propuestas.

R. A excepción de la identificación de la persona que presenta la propuesta, todos los documentos deben ir dentro del sobre.

5.- Con relación a la Licitación Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión para Edificio Juárez,



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NÚMERO PLEJ/LXIII/015/2024
“MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO
JUÁREZ”



Nos pueden indicar la duración solicitada de la Póliza de Servicio.

R: 12 Meses.

6.- En la visita se nos indicó para el Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión, se deberá considerar equipo a préstamo y realizar la reparación, proceso de garantía y/o reemplazo del equipo que deberá quedar operando. Nos pueden indicar si el alcance solicitado se cubre con este punto.

R. Es correcto, deben ser con equipo igual o superior

7.- En la visita se nos indicó para el Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión. Se solicitó la reubicación de varias Cámaras, nos podrían indicar si ya se cuenta con el material para la reubicación de las cámaras o deberá ser suministrado dentro de los servicios de la Póliza.

R. Debe ser considerado por el proveedor, se debe incluir todo lo necesario para la reubicación de las cámaras, la tubería deberá ser ajuste o PVC pared delgada, pases de losa y/o muro, resanes y material de red.

8.- En la visita se nos indicó para el Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión. Se solicitó la reubicación de varias Cámaras. Nos podrían indicar si se puede utilizar canaleta de PVC para la reubicación de las cámaras en los puntos señalados en la visita.

R. No, se deberá utilizar tubería ser ajuste o PVC pared delgada

9.- Con relación a la Licitación Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión para Edificio Juárez, solicitan recomendaciones de buenas prácticas para el Sistema de CCTV. Nos podrían indicar el alcance o entregable que requieren para cubrir este punto.

R. Si, se debe considerar un entregable físico con buenas prácticas sobre el CCTV.

10.- Con relación a la Licitación Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión para Edificio Juárez, solicitan recomendaciones de buenas prácticas para el Sistema de CCTV. ¿Será suficiente presentar una persona certificada en CCTV?

R. Se debe presentar al menos 1 certificado vigente en la solución del sistema de video vigilancia con que contamos del personal que realizará las recomendaciones, además deberá garantizar la continuidad de la operación.

11.- En la visita se nos indicó para el Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión. El alcance para los servicios de los equipos UPS en Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos UPS incluyendo baterías. Nos pueden confirmar si el alcance mencionado es correcto.

R. Es correcto, además deberán garantizar su correcta operación durante la vigencia de la póliza.

12.- Con relación a la Licitación Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión para Edificio Juárez, solicitan 2 eventos de mantenimiento preventivo a todo el Sistema de CCTV. Dentro del Alcance se deberá considerar el software VMS de monitoreo, En caso de ser afirmativo nos pueden indicar si solo se deberán aplicar actualizaciones en caso de haber nuevas versiones liberadas por fabricante.

R. Es correcto, deberá considerarse la atención solicitada en la póliza ya que es parte de la operación integral del sistema de video vigilancia.

13.- Con relación a la Licitación Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión para Edificio Juárez, solicitamos sea necesario presentar el esquema de Atención de los SLA's con niveles de severidad de casos y el procedimiento de escalación por parte del proveedor, apegado a las mejores prácticas del ITIL. ¿Se acepta nuestra propuesta como obligatorio para todos los participantes?

R. Deberá presentar su estrategia, se evaluará cada propuesta y deberán respaldar los conocimientos del personal que realizará los servicios con certificados que lo acrediten.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NÚMERO PLEJ/LXIII/015/2024
“MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO
JUÁREZ”



14.- En el Anexo 1 se solicita tiempo de respuesta inferior a 4 horas. ¿La Convocante cuenta ya con un Plan de Recuperación en caso falla o daño al sistema?

R. El proveedor debe considerar un plan de recuperación en caso de fallas, dicho plan deberá ser elaborado por una persona debidamente capacitada en la materia. Para garantizar los conocimientos de quien elaborará el plan, el participante deberá presentar al menos 1 certificado Edrp Disaster Recovery Professional vigente.

15.- Derivado que se tendrá interacción con la red de telecomunicaciones de la Convocante, con la finalidad de garantizar que el participante cuenta con los conocimientos necesarios en redes de Telecomunicaciones y se hará una correcta integración y segura a la operación actual, se solicita que se presente un Certificado CCIE. ¿Se acepta nuestra propuesta como obligatorio para todos los participantes?

R. No es obligatorio, pero se evaluará cada propuesta.

16.- Derivado que se tendrá interacción con la red de telecomunicaciones de la Convocante, con la finalidad de garantizar que el participante cuenta con los conocimientos necesarios en Seguridad de Red a nivel perimetral y se hará una correcta integración y segura a la operación actual, se solicita que se presente un Certificado NSE1 o superior. ¿Se acepta nuestra propuesta como obligatorio para todos los participantes?

R. No es obligatorio, pero se evaluará cada propuesta.

17.- Derivado que se tendrá interacción con el entorno de los Centro de Datos de la Convocante, con la finalidad de garantizar que el participante cuenta con los conocimientos necesarios en el Diseño de Centros de Datos y se hará una correcta integración y segura a la operación actual, se solicita que se presente un Certificado que avale experiencia. ¿Se acepta nuestra propuesta como obligatorio para todos los participantes?

R. No es obligatorio, pero se evaluará cada propuesta.

RAZÓN SOCIAL: DANIEL LOPEZ PEREZ

1.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique para Póliza de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo la duración mínima de la Póliza que se deberá considerar.

R. 12 Meses

2.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique para Póliza de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, requieren 2 eventos de mantenimiento preventivo, respecto al Servicio de mantenimiento correctivo nos podrían indicar la cantidad de visitas que se deberán considerar para la póliza.

R. Las que sean necesarias durante la vigencia de la póliza

3.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique para Póliza de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Nos indique los alcances del punto donde menciona que se deberán verificar los sistemas de respaldo de energía.

R. Se deben considerar todos los elementos para que los equipos funcionen correctamente.

4.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique para Póliza de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Mencionan se deberá entregar un reporte con información del estado de los equipos después de cada mantenimiento, además deberá incluir reporte fotográfico. Nos podrían indicar si se refieren solo a los mantenimientos preventivos y si el reporte deberá ser entregado en formato digital.

R. Se debe considerar para ambos tipos de mantenimiento en formato digital e impreso.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NÚMERO PLEJ/LXIII/015/2024
"MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO
JUÁREZ"



5.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si requieren algún Servicio y/o Capacitación dentro de los alcances de la Póliza de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para sistema de Video-vigilancia CCTV del edificio Juárez.

R. Si, se debe considerar capacitación en la operación del sistema de video vigilancia, deberá demostrar que el personal cuenta con los conocimientos presentando al menos 1 certificado vigente en la solución del sistema de video vigilancia con que contamos.

6.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique, para la Póliza de Mantenimiento. Los equipos si los tiempos de respuesta en sitio se aceptan de al menos 6 hrs posteriores a levantar el reporte.

R. No se acepta, se requiere atención en máximo 4 hrs a partir del reporte.

7.- Debido a que algunos trabajos se deberán realizar en alturas, en varias Dependencias, cuando nos presentamos a trabajar, nos exigen el certificado DC3 expedido de acuerdo a la Secretaría del Trabajo. ¿La Convocante también requiere este tipo de certificados o algún otro tipo de constancia o seguro?

R. Si, se requiere presentar certificados dc3 para trabajos en alturas de cada uno de los ingenieros que atenderá los servicios.

8.- ¿Qué perfil requieren de los ingenieros que atenderán las visitas durante la vigencia de la póliza para atención de incidencias?

R. Ingenieros con conocimiento pleno de los equipos deberá demostrar que el personal cuenta con los conocimientos presentando al menos 1 certificado vigente de la marca del sistema de video vigilancia de cada uno de los ingenieros que atenderá los servicios.

9.- ¿Qué perfil requieren de los ingenieros que atenderán la mesa de soporte durante la vigencia de la póliza para atención de incidencias?

R. Ingenieros con conocimiento pleno de los equipos deberá demostrar que el personal cuenta con los conocimientos presentando al menos 1 certificado vigente de la marca del sistema de video vigilancia de cada uno de los ingenieros que atenderá los servicios.

10.- ¿Qué perfil requieren de los ingenieros que atenderán Los eventos de mantenimiento preventivo a todo el Sistema de CCTV durante la vigencia de la póliza?

R. Ingenieros con conocimiento pleno de los equipos, deberá demostrar que el personal cuenta con los conocimientos presentando al menos 1 certificado vigente de la marca del sistema de video vigilancia de cada uno de los ingenieros que atenderá los servicios.

11.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique, para demostrar especialidad en Servicio de Redes de Telecomunicaciones y garantizar una correcta atención a los Servicios de la Póliza de Mantenimiento Preventivo, por lo que solicitamos sea necesario presentar 1 copia de 1 Certificado en la especialidad de Redes de Telecomunicaciones.

R. No es obligatorio, pero se evaluará cada propuesta

12.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique, para demostrar especialidad en Servicio de Redes de Telecomunicaciones y garantizar una correcta atención a los Servicios de la Póliza de Mantenimiento Preventivo, por lo que solicitamos sea necesario presentar 1 copia de 1 Certificado en la especialidad de Seguridad Perimetral.

R. No es obligatorio, pero se evaluará cada propuesta

13.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique, para demostrar especialidad en Servicio de Redes de Telecomunicaciones y garantizar una correcta atención a los Servicios de la Póliza de Mantenimiento Preventivo, por lo que solicitamos sea necesario presentar 1 copias de 1 Certificado en la especialidad de Equipos UPS.

R. Se acepta deberá demostrar que el personal cuenta con los conocimientos integrando al menos 1 certificado que avale conocimientos en equipos ups de cada uno de los ingenieros

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NÚMERO PLEJ/LXIII/015/2024
“MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO
JUÁREZ”**

que atenderá los servicios.

14.- Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique, para la Póliza de Mantenimiento si será necesario considerar visitas en sitio para el monitoreo de la Operación de los Equipos de CCTV, Equipos UPS, estación de monitoreo y demás componentes y si será necesario presentar alguna evidencia posterior a las visitas.

R. Si, se requieren bitácoras de mantenimientos

15.- En caso de que el punto anterior sea afirmativo y sea necesaria la entrega de reportes mensuales de la visita en formato físico, nos podrían indicar si deberán generarse de manera digital con alguna evidencia de la visita, esto con la finalidad de solicitar los permisos necesarios para recabar la información, así como la evidencia fotográfica.

R. Si, se deberá entregar electrónica y física

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente; y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.


Los asistentes consideran **salvaguardados** en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto.

A su vez los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de aclaraciones del proceso que nos ocupa, y que un ejemplar de la misma será inmediatamente puesto a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras.

Se les recuerda que la Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 12:00 horas el día 06 de mayo de 2024, en el salón Legisladoras Jaliscienses del edificio ubicado en Av. Hidalgo No. 222. El registro de participación para dicho acto se cerrará 05 minutos antes de la hora estipulada para su inicio. Pasado éste tiempo, se procederá conforme al CAPÍTULO IX, apartado B, inciso b) de las bases de la presente licitación.

CIERRE. No habiendo más temas que tratar, siendo las 10:42 del día 29 de abril de 2024, se cierra la presente acta, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por el Congreso:

Nombre y cargo:	Firma:
Norberto Vidaurri Coronado en representación del Órgano Interno de Control y del Comité de Adquisiciones	
Adrián Alejandro García Aviña en representación de la Unidad Centralizada de Compras	
Víctor Mauricio Díaz Hernández en representación del área requirente.	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NÚMERO PLEJ/LXIII/015/2024
"MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO
JUÁREZ"



Licitantes:

Nombre o razón social	Representante legal	Firma
ISD Soluciones de TIC S.A. de C.V.	Eduardo García Tovar Quezada	
A.R. Tecnología y Soluciones S. de R.L. de C.V.	José Eduardo Castillo Coronel	